

URZĄD MIEJSKI  
w Suraz  
ul. 11 Listopada 16  
18-105 Suraz  
tel./fax (85) 650-31-84

## BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BK.271.2.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: na dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Suraz

### Wyjaśnienie treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ, jak niżej.

#### Pytanie 1

Proszę o udzielenie odpowiedzi czy wyrażają Państwo zgodę na wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym? Proszę również o informację na jakiego maila należałoby przesłać gwarancję ubezpieczeniową podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie wadium w formach określonych w rozdziale VII pkt 2 lit. b) - e) SIWZ w postaci elektronicznej podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Taki dokument należy przesłać pod adres e-mail: [umsuraz@zetobi.com.pl](mailto:umsuraz@zetobi.com.pl).

#### Pytanie 2

Zgodnie z art. 150 zamówień publicznych, zabezpieczenie w innej formie niż w pieniądzu wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres.

Czy akceptujecie Państwo taką formę zabezpieczenia (np. zabezpieczenie na okres 5 lat w formie gwarancji ubezpieczeniowej + nasze zobowiązanie, iż na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesiemy nowe ubezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub w pieniądzu).

#### Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje taką formę zabezpieczenia.


### Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza inwerter 15kW z minimalną liczbą trackerów MPPT-2?  
Inwertery takiej mocy dostępne na rynku posiadają 2 trackery MPPT, wymóg 3 trackerów ogranicza konkurencyjność produktów dostępnych na rynku.

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie inwertera z dwoma trackerami MPPT, po minimum dwa wejścia DC na każdy.

Dokonane wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia pisma na stronie internetowej Zamawiającego.

  
Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Marek Uszyński  
SEKRETARZ GMINY