

URZĄD MIEJSKI
w Surazhu
ul. 11 Listopada 16
18-105 Surazh
tel / fax (85) 650-31-84

Surazh dnia 18 stycznia 2021r.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BK.271.7.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej w Zimnochach – Świechach na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności”

Wyjaśnienie treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), w związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi SIWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany SIWZ jn.:

Pytanie 1

W przedmiarze są 3 ościeżnice metalowe + 3 skrzydła, natomiast w projekcie jest ich o wiele więcej. Prosimy o sprawdzenie, które dane są prawidłowe. Czy mają być ościeżnice metalowe czy mogą być MBF.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmiany w zakresie stolarki zostały uwzględnione w zmienionym przedmiarze robót, który stanowi załącznik jako integralna część przedmiotowych wyjaśnień.

Zamawiający zmienia treść SIWZ

W nawiązaniu do wyjaśnień udzielonych i zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 14 stycznia 2021r. dotyczących pytania:

Pytanie 5

Dobudówka do świetlicy - jest demontaż desek i docieplenie styropianem dobudówki. Brak ścian murowanych 3/4 powierzchni dobudówki. prosimy o sprecyzowanie zakresu prac związanych z dobudówką?

Odpowiedź:


Zamawiający wyjaśnia, iż po demontażu desek należy uzupełnić mur poprzez domurowanie z pustaków gazobetonowych lub bloczków silikatowych (odtworzenie ścian) i zaizolować ściany zewnętrznie po całości zgodnie z projektem.

- zmianie ulega przedmiar robót – branża budowlana. Zmieniony załącznik w tym zakresie Zamawiający zamieszcza na stronie <http://bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl/dfd2492d97b85ff/2020/rewitalizacja-budynku-uzytecznoscipublicznejwzimnochach--swiechach--potrzebykulturalnei-edukacyjne-lokalnejspolecznosci.html>

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na **dzień 26.01.2021r.** Godziny pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 4a pkt 1) ustawy Pzp, zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiany i wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Mayk Uszyński
SEKRETARZ GMINY