

Suraz dnia 25 kwiecień 2016r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: zapytania ofertowego na remont w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Suraziu

## **Wyjaśnienia do treści zapytania**

Pytanie Nr 1

Jakie mają być zastosowane oprawy oraz osprzęt elektryczny?

Odpowiedź

Proszę przyjąć do wyceny oprawy rastrowe natynkowe 4x18, osprzęt elektryczny: gniazdko podwójne i włącznik światła.

Pytanie Nr 2

Rodzaj wykładziny?

Proszę przyjąć do wyceny wykładziny o parametrach nie gorszych niż:

Typ wykładziny	Wykładziny PCV
Zastosowanie	Biura, Hotele i restauracje, Obiekty handlowe, Szkoły i przedszkola, Służba zdrowia
Grubość całkowita	2,0mm
Warstwa użytkowa	0,8mm
Klasyfikacja zastosowania	34/43
Zabezpieczenie powierzchni	PUR
Stabilność wymiarów	<0,4%
Wgniecenia resztkowe	<0,1mm
Odporność na światło stopień	6
Klasyfikacja ogniowa	Bfl-S1
Klasa antypoślizgowości	R10, DS
Przewodnictwo cieplne	0,17W/m <sup>2</sup> K
Odporność chemiczna	dobra
Odporność na meble na rolkach	dobra
Odporność na nacisk punktowy	dobra
Klasa ścieralności	T

Zabezpieczenie antygrzybiczne  
i antyfungicydowe

dobrze

Pytanie Nr 3

Malowanie farbą akrylową, lateksową, czy są też lamperie z farb olejnych, a może natryskowych?

Proszę do wyceny przyjąć malowanie farbami lateksowymi oraz zabezpieczenie lamperii poprzez zalakierowanie.

Pytanie Nr 4

Kwestia gruzu i śmieci, utylizacja po stronie Wykonawcy czy też Zamawiającego?

Utylizacja śmieci po stronie Wykonawcy, natomiast gruz z rozbiórki będzie można przetransportować do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suraziu przy ul. Spółdzielczej 1.

Uszyński Marek

Kierownik ref. Budownictwa i Informatyki