

Suraz, dnia 01 luty 2019 r.

Pani Julita Dziemianiuk

Radna Rady Miejskiej w Suraz

Nr OG.0003.1.2019

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie jakości wody z wodociągu w Suraz wyjaśniam, co następuje:

Gmina Suraz z dniem 1 maja 2018 r. przejęła prowadzenie zadań związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę od Spółki Wodociągi Podlaskie. Prowadzenie tego zadania odbywa się przy pomocy pracowników Urzędu Miejskiego w Suraz, gdzie w innych gminach w tym celu powoływane są spółki prawa handlowego, czy też odrębne wydziały. W Urzędzie Miejskim w Suraz z uwagi na małą liczbę zatrudnionych osób, zadanie to jest realizowane przez pracowników, którzy w swoich zakresach czynności mają dodatkowo wiele innych obowiązków z różnych dziedzin.

W miesiącu październiku 2018 r. odbyły się wybory samorządowe, gdzie pracownicy zostali dodatkowo zaangażowani w obowiązki związane z wyborami tj. rejestracja komitetów, kandydatów na radnych, uczestnictwo w szkoleniach. Dlatego też niektóre informacje na stronach internetowych Urzędu ukazywały się z opóźnieniem.

Zgodnie z oświadczeniem z dnia 09.01.2019 r. dotyczącym jakości wody zamieszczonym na stronie Urzędu potwierdzam, że zaraz po otrzymaniu przeze mnie całkowitych wyników badań tj. 17.10.2018 r. podjąłem działania eliminujące bakterie z grupy coli. Pracownicy zajmujący się kontrolą jakości wody przeprowadzili czynności polegające na dezynfekcji wody podchlorynem sodu.

Ponadto potwierdzam, iż informacje umieszczane na stronie www.suraz.pl były nieczytelne. Wynikało to z faktu, iż wiadomości, komunikaty, wyniki zamieszczane na naszej stronie były w formie zdjęcia z rozszerzeniem .jpg. Jednak po otrzymaniu informacji z PSSE w Białymstoku o nieczytelnych komunikatach, zostały niektóre informacje ponownie zamieszczone, tak aby były czytelne dla mieszkańców.

Urząd Miejski w Suraz podjął wszelkie niezbędne działania w celu poprawy jakości wody, między innymi zostały wymienione niektóre urządzenia wodociągowe, a pracownicy odpowiedzialni za sprawy związane z wodą zostali zobowiązani do natychmiastowego informowania o ewentualnych nieprawidłowościach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ustalony został harmonogram pobierania próbek wody do badań jakości wody, zgodnie z częstotliwością nie mniejszą niż jest to określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia tj. cztery razy w roku. W związku z zaistniałą sytuacją będą przeprowadzane dodatkowe badania kontrolne oprócz ustalonych harmonogramem przez PPIS oraz dodatkowe płukania urządzeń.

Bardzo gorąco Państwa przepraszam za całą, zaistniałą sytuację i za niedopełnienie procedur informacyjnych przez pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę wodno - ściekową. Jestem pewien, iż taka sytuacja nie będzie już miała miejsca. O każdym pojawieniu się nieprawidłowości wszyscy użytkownicy korzystający z ujęcia wody w Suraz będą natychmiastowo powiadomieni o tym fakcie.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr inż. *Herbert Łapiński*